

ANEXO 1

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES (RGRL) para la Actividad de la Construcción

El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleador o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada.

El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos.

En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por separado el nombre o razón social y domicilio de los empleadores donde está prestando servicio.

El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de salud, higiene y seguridad laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentre afiliado en el caso de nuevos establecimientos.

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

Según lo establece el art. 2° de la Ley N° 19.587:

"...los términos 'establecimiento', 'explotación', 'centro de trabajo' o 'puestos de trabajo' designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas, y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo en que las mismas deban permanecer o a los que asistan o concurren por el hecho o en ocasión del trabajo o con el consentimiento expreso o tácito del principal ...".

Asimismo, el espacio físico, geográfico o domicilio donde se realicen las tareas, debe estar bajo el control material o responsabilidad del empleado. En virtud de lo establecido en la norma precedente, los buques serán asimilables a un establecimiento.

DATOS DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL

CUIT/CUIP N°

ACTIVIDAD ECONOMICA (CIU - Seis dígitos Formulario AFIP N° 150. Res. AFIP N° 485/99)

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO (Obradores permanentes u obras de más de 1 año de duración)

N° DE ESTABLECIMIENTO (Código Sucursal de explotación declarado en AFIP - 5 dígitos)

SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO EN METROS CUADRADOS CANTIDAD DE TRABAJADORES:

CÓDIGO DE ACTIVIDAD: FORMULARIO AFIP N° 150. (RES. AFIP N° 485/99) (CIU - Seis dígitos)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA: C.P.

TELÉFONO/S:

A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LOS FORMULARIOS A COMPLETAR OBLIGATORIAMENTE:

Formulario Decreto 911/96 (Para la Actividad de la Construcción)

Planilla A

Planilla B

Planilla C

Formulario 08 Relevamiento de Agentes de Riesgo

Planilla Representación gremial, Contratistas y Firmas de

Responsables de la confección de lo anterior

ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE							(DEC. 911/96)
C.U.I.T.		Código del Establecimiento:				Código Postal Argentino:	
N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	NORMATIVA VIGENTE	
OBRAS - CONDICIONES A CUMPLIR							
LEGAJO TECNICO:		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.		
1	Memoria descriptiva de la obra					Art. 3 inc. a), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96	
2	Programa de capacitación al personal					Art. 3 inc. c), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96	
3	Registro de visitas del Servicio de higiene y seguridad					Art. 3 inc.d), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96	
Ley 24.557		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.		
4	Afiliación obligatoria del personal a una ART					Art. 27, Cap. VIII, Ley 24.557	
Resolución 51/97		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.		
5	Aviso de inicio de obra a la A.R.T.					Art. 1 Res 51/97	
6	Programa de seguridad aprobado por la ART					Art. 2 y 3 Res 51/97	
7	Nomina del personal que trabaja en la obra con N° de CUIL					Anexo I inc.b) Res. 51/97	
Resolución 35/98		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.		
8	Aviso de inicio de obra a la A.R.T.					Art. 2 Res. 035/98	
9	Programa único de seguridad Contratista Principal Aprobado por ART					Art. 1 Res. 035/98	
Resolución 70/97		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.		
10	Afiche de la ART					Res. 70/97	
Resolución 319/99		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.		
11	Programas de seguridad tareas corta duracion, aprob. ART					Art. 5 Res. 319/99	
12	Comitente a cargo del S.H. Y Seguridad					ART. 1 Res. 319/99	
Resolución 231/96:		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.		
13	Baños y vestuarios adecuados					Art. 1 inc. b) Res. 231/96	
14	Provisión de agua potable					Art. 1 inc. e) Res. 231/96	
15	Entrega de E.P.P. (constancia de entrega firmada por trabajador)					Art. 1 inc. f) Res. 231/96	
16	Implementación del Servicio de Seguridad del comitente y/o contratista					Art. 1 inc. g) Res. 231/96	
17	Programa de capacitación básico (constancias firmadas por el trabajador)					Art. 1 inc. g) Res. 231/96	
18	Medidas preventivas de protección de caída de personas o derrumbes, tales como: barandas, vallas, pantallas, señalización, submuración o tablestacado.					Art. 1 inc. h) Res. 231/96	
19	Disyuntores eléctricos, malla P a T. Cables doble aislacion					Art. 1 inc. j) Res. 231/96	
20	Extintor triclase 10 kg.					Art. 1 inc.k) Res. 231/96	
21	Protección sistemas de transmisión de maquinarias y equipos					Art. 1 inc. l) Res. 231/96	
22	A los 7 días entrega ropa de trabajo					Art. 1 inc. m) Res. 231/96	
23	A los 15 días completar capacitación básica					Art. 1 inc. m) Res. 231/96	
24	Instalar carteles de seguridad					Art. 1 inc. n) Res. 231/96	
26	Horas asignadas personal de higiene y seguridad					Art. 2, Res. 231/96, regl. Art. 17, Cap. 3 Dec. 911/96	
DISPOSICIONES GENERALES (Capítulo1):		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.		
27	El comitente es solidario responsable con el empleador.					Art. 4 Cap. 1 Dec. 911/96	
28	Con 2 o más contratistas. La coordinación de la seguridad contratista Principal o Comitente					Art. 6 Cap. 1 Dec. 911/96	
29	Capacitar a los empleados en acciones de prevención.					Art. 8 Cap. 1 Dec. 911/96	
30	Asignación de hs. De higiene y seg. A cargo del empleador					Art. 17 Cap. 3 Dec. 911/96	
31	Legajo Técnico, a cargo del resp.HyS, para el control efectivo de riesgos					Art. 20 Cap. 4, Dec. 911/96	
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (Capítulo5) :		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.		
32	Vivienda personal 6 m2 por dormitorio					Art. 22 inc a) Cap. 5 - Dec. 911/96	
33	Sanitarios en proporción al personal c/15 1inod. 1 mig. 2 lav. 5 duchas					Art. 24 Cap. 5 Dec. 911/96	
34	Vestuarios con armarios incombustibles					Art. 29 Cap. 5 Dec. 911/96	
35	Cocina con mesada agua fría y caliente					Art. 31 Cap. 5 Dec. 911/96	
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Capítulo 6):		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.		
36	Vías de circulación apropiadas en la obra					Art. 45 inc.b) Cap. 6 - Dec. 911/96.	
37	Se evitara deslizamiento de materiales o caídas.					Art. 45 inc.c) Cap. 6 - Dec. 911/96.	
38	Cuando se estiban materiales dejar pasillos de 0,60 m					Art. 45 inc. e) Cap. 6 Dec. 911/96	
39	Barras de acero sujetas para evitar que rueden					Art. 45 inc. h Cap. 6 Dec. 911/96	
40	Orden y limpieza					Art. 46 Cap. 6 Dec. 911/96	
41	Prever medios de acceso y salidas seguros en todos los lugares de trabajo					Art. 47 Cap. 6 Dec 911/96	

42	Protección c/la caída de objetos por encima del plano de trabajo, delimitar la altura de la estiva y colocar pantallas.					Art. 50 Cap. 6 Dec. 911/96
	CAIDA DE PERSONAS:	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
43	Proteger aberturas de pisos con cubiertas o barandas 1,00, 0,50 y zócalo					Art. 52 inc.b) Cap. 6 Dec. 911/96
44	Aberturas en paredes se protegerán con barandas, 1,00 0,50 y zócalo					Art. 52 inc.c) Cap. 6 Dec. 911/96
45	Sin barandas, colocar redes salvavidas a 3,m por debajo del plano trabajo					Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96
46	Identificación de los lugares que presenten riesgo de caídas de personas señalización					Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96
47	Riesgo de caída al agua, chalecos salvavidas, redes, botes					Art. 53 Cap.6 Dec.911/96
	RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL:	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
48	Circular o trabajar, a una diferencia de cota de 2,00m					Art. 54 Cap. 6 Dec. 911/96
49	Obligación de protecciones, según lo establecido en el Art. 52					Art. 55 Cap. 6 Dec. 911/96
50	Tareas de corta duración cinturones anclados a puntos fijos, sujeción inercial					Art. 57 Cap. 6 Dec. 911/96
	TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSOR, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
51	Se instalara cubierta por encima del piso de trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos					Art. 58 Cap. 6 Dec. 911/96
	TRABAJOS EN VIA PUBLICA:	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
52	Señalizar y vallar: obras, máquinas y equipamiento					Art. 61 Cap. 6 Dec. 911/96
53	Señales y vallados en buenas condiciones, colocar señaleros					Art. 62 Cap. 6 Dec. 911/96
54	Trabajos nocturnos ropa reflectiva e iluminación					Art. 63 Cap. 6 Dec. 911/96
55	Trabajos cercanos a líneas de servicio, identificar y aislar riesgo					Art. 64 Cap. 6 Dec. 911/96
56	Interrupción de tareas por lluvias o vientos.					Art. 65 Cap. 6 Dec. 911/96
	SEÑALIZACION DE LA CONSTRUCCION:	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
57	Indicación de señalizaciones y sus características para la obra					Art. 66 Cap. 6 Dec. 911/96
58	Señalar lugares de acceso, caminos de obras, salidas,rutas de escape,incluso en el obrador					Art. 69 Cap. 6 Dec. 911/96
59	Vehículos y maquinas de obra deben tener señales fono luminosas					Art. 71 Cap. 6 Dec. 911/96
	INSTALACIONES ELECTRICAS:	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
60	Mantener distancias mínimas, para 220 volts., 0,80 m					Art. 75 Cap. 6 Dec. 911/96
61	Tendido de cables aereo a no menos de 2,40 m de altura o subterráneo.					Art. 86 Cap. 6 Dec. 911/96
62	Mantenimiento de las instalaciones y todos sus elementos.					Art. 87 Cap. 6 Dec. 911/96
	PREVENCION CONTRA INCENDIOS:	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
63	Definición por el responsable de H y S de cantidad y ubicación de equipamiento					Art.88 Cap. 6 Dec. 911/96
64	Equipos de incendio, libres de obstáculos					Art.91 Cap. 6 Dec. 911/96
65	Avisos visibles con números y direcciones de emergencias					Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96
	DEPOSITOS INFLAMABLES:	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
66	Almacén independiente restringido a nivel de piso					Art. 95 inc. a) Cap. 6 Dec. 911/96
67	Locales ventilados y protegidos de la acción solar, apartados del obrador					Art. 95 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96
68	Elementos estancos para contención de derrames					Art. 95 inc c) Cap. 6 Dec. 911/96
69	Instalación eléctrica antiexplosiva					Art. 95 inc. d) Cap.6 Dec. 911/96
70	Carteles indicando peligro					Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
71	Entrega de elementos de trabajo y equipo de protección personal.					Art. 98 Cap. 6 Dec.911/96
72	Ropa y calzado de lluvia.					Art.104 Cap. 6 Dec.911/96
73	Casco de seguridad					Art.107 Cap. 6 Dec.911/96
74	Protección ocular					Art. 108 Cap. 6 Dec. 911/96
75	Protección auditiva					Art. 109 Cap. 6 Dec. 911/96
76	Protección de miembros superiores guantes, mitones					Art. 110 Cap. 6 Dec. 911/96
77	Calzado de seguridad con puntera de acero.					Art. 111 Cap. 6 Dec. 911/96
78	Cinturón de seguridad para diferencia de nivel de 2,50 m.					Art. 112 Cap. 6 Dec. 911/96
79	Proteccion respiratoria, por polvo, humo fibras, etc.					Art. 113 Cap. 6 Dec. 911/96
80	Proteccion respiratoria sust, químicas con inyección de aire.					Art. 114 Cap. 6 Dec. 911/96
	NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA (Capitulo 7)	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
81	Medidas de prevención y control de contaminantes o entrega de E.P.P. Adecuados					Art 117 Cap. 7 Dec.911/96
82	Los locales confinados, deben ser ventilados					Art 120 Cap 7 Dec. 911/96
83	Ningun trabajador puede estar expuesto a más de 90 decibeles					Art. 127 Cap. 7 Dec. 911/96
84	Iluminación general adecuada					Art 133 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96
85	Iluminación localizada					Art 135 inc a / g) Cap. 7 Dec. 911/96
86	Iluminación de emergencia en los medios de salida.					Art 136 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96

Nota: Las fechas de regularización de los incumplimientos deben ser adecuadas a las características y riesgos de la actividad (Resol SRT 529/09 Art 1, Pto b)

	TRABAJOS DE DEMOLICION (Capítulo 8)	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
87	Programa de Trabajo que contemple medidas de seguridad.					Art. 138 inc. a) Cap. 8 Dec 911/96
88	Afianzar las partes inestables de la construcción					Art. 138 inc. b) Cap. 8 Dec 911/96
89	Interrupción de los servicios de gas, luz telefono, electricidad					Art. 138 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96
90	Establecer zonas de exclusión					Art. 139, Cap. 8, Dec. 911/96
91	Distancia de seguridad de la zona de demolición					Art. 140 inc. a/b) Cap. 8 Dec 911/96
92	Demolición en altura uso obligatorio de andamios, evitar riesgos de caídas, usos de arnes					Art. 140 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96
93	Apuntalamiento de muros medianeros					Art. 140 inc. g) Cap. 8 Dec 911/96
EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
94	Se verificará las condiciones de seguridad por responsable habilitado antes de comenzar cada jornada, debe estar documentado					Art. 142, Cap. 8, Dec. 911/96
95	Señalización de zanjas y excavaciones.					Art. 145 Cap. 8 Dec. 911/96
96	Obras subterráneas obligación de iluminación de emergencia					Art. 146 Cap. 8 Dec. 911/96
97	Protección contra caída de personas y objetos.					Art. 147 Cap. 8 Dec. 911/96
98	Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para colocar materiales o desplazar cargas					Art. 148 Cap. 8 Dec. 911/96
99	Riesgo de desprendimientos se deberá colocar tablaestacas o entibados					Art. 149 Cap. 8 Dec. 911/96
100	Profundidad de la excavación mayor de 1,00m usos de escaleras					Art. 150 inc. b) Cap. 8 Dec. 911/96
101	Trabajadores, fondo de pozo, dist. min. de la maq. 2 veces el largo del brazo					Art. 150 inc. d) Cap. 8 Dec. 911/96
102	Planificación de trabajos en túnel, capacitación sobre riesgos.					Art. 151 Cap. 8 Dec. 911/96
103	Dos sistemas de comunicación independientes.					Art. 152 Cap. 8 Dec. 911/96
104	Submuración, recalce de muros.					Art. 155 Cap. 8 Dec. 911/96
TRABAJOS CON HORMIGON:		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
105	Materiales utilizados en encofrados que sean de buena calidad					Art. 167 Cap. 8 Dec. 911/96
106	Todas las partes componentes se deben encontrar en condiciones seguras					Art. 168 Cap. 8 Dec. 911/96
107	No deben acumularse pesos durante el periodo constructivo s/ las estruc.					Art. 169 Cap. 8 Dec. 911/96
108	Apuntalamientos de madera, cada puntal no debe tener mas de un empalme					Art. 170. Cap. 8 Dec.911/96
109	Durante la soldadura de armaduras, prevenir riesgos de incendio, proteccion personal					Art. 171 Cap. 8 Dec. 911/96
110	Esta prohibido trasladar personas en el balde de hormigonar.					Art. 174 Cap. 8 dec. 911/96
111	Operaciones de pretensados, protegidos por pantallas					Art. 176 Cap. 8 Dec. 911/96
TUBERIAS Y BOMBAS PARA TRANSPORTE DE HORMIGON:		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
112	Andamios o estruc. que sostengan tuberías p/hormigón bombeado, calculo según peso cañería llena, trabajadores etc. Con coef. de segurid. de 4					Art. 177 Cap. 8 Dec. 911/96
113	Cañerías de bombeo sólidamente amarradas/ válvula de escape de aire					Art. 178 Cap. 8 Dec. 911/96
114	Mantener distancia de seguridad en purgas de cañerías					Art. 179. Cap. 8 Dec. 911/96
TRABAJOS DE PINTURA		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
115	Personal con protección adecuada, con capacitación, riesgo de incendio					Art. 182 Cap. 8 Dec. 911/96
SILOS Y TOLVA: (Capítulo 9)		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
116	Protección contra riesgo de caídas.					Art. 187 Cap. 9 Dec. 911/96
MAQUINAS P/ TRABAJAR LA MADERA, CORTE DE LADRILLOS, CERAMICOS, ETC		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
117	Uso de elementos de protección personal					Art. 189 Cap. 9 Dec. 911/96
118	Protección con accionamiento de parada, cubrir los sectores de corte					Art. 190 Cap. 9 Dec. 911/96
119	Sierra circular, provista por resguardos inferior y superior					Art. 193 Cap. 9 Dec. 911/96
120	Sierra sin fin hoja recubierta hasta punto de corte					Art. 194 Cap. 9 Dec. 911/96
121	Cepilladora resguardo que cubra la ranura en su largo					Art. 195 Cap. 9 Dec. 911/96
HERRAMIENTAS de ACCIONAMIENTO MANUAL y MECANICAS		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
122	Capacitación en relación a los riesgos de la herramienta que emplean					Art. 199 Cap. 9 Dec. 911/96
123	Herramientas portátiles acción. por energía interna protegidas p/evitar contacto					Art. 200 Cap. 9 Dec. 911/96
124	Con materiales inflamables, uso de herram. Que no hagan chispa.					Art. 203 Cap. 9 Dec. 911/96
HERRAMIENTAS NEUMATICAS		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
125	De percusión debe contar c/grapas p/ impedir que las brocas salgan desp.					Art. 205 Cap. 9 Dec. 911/96
126	Neumaticas con acople rápido c/seguro mangueras sujetas c/ abrazaderas					Art. 206 Cap. 9 DEC. 911/96
HERRAMIENTAS ELECTRICAS		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
127	Cables y accesorios c/protección mecánica					Art. 208 Cap. 9 Dec. 911/96
ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES		SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
128	Esc. Móviles se deben usar para ascenso y descenso. No para trabajar					Art. 210 Cap. 9 Dec. 911/96

129	Esc. Fija a mas de 6 m de altura, debe tener rellanos c/ 3m					Art. 212 Cap. 9 Dec. 911/96
130	Las escaleras de madera no se deben pintar					Art. 213 Cap. 9 Dec. 911/96
	ESCALERAS DE MANO	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
131	Deben sobrepasar 1,00 m el lugar de acceso					Art. 214 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
132	Apoyada sobre plano firme					Art. 214 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
133	Escaleras de 2 hojas , no deben sobrepasar los 6 m de longitud.					Art. 215 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96
134	Deben asegurar estabilidad y rigidez.					Art. 215 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
135	Escaleras extensibles superposición entre tramos 1,00 m					Art. 216 Cap. 9 Dec. 911/96
	ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
136	Deben soportar sin peligro las cargas previstas					Art. 219 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96
137	Tener un ancho de 0,60 m					Art. 219 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
138	Con mas de 1,00 m de altura debe tener 2 pasamanos					Art. 219 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
139	Alzada máxima 0,20 m pedada mínima 0,25 m					Art. 219 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96
	ANDAMIOS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
140	Rigidez, resistencia y estabilidad					Art. 222 inc. a,b,c) Cap.9 Dec. 911/96
141	Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes					Art. 222 inc. e) Cap.9 Dec. 911/96
142	Asegurar inmovilidad lateral y vertical.					Art. 222 inc. f) Cap. 9 Dec. 911/96
143	Plataformas ubicadas a mas de 2,00 m barandas a 1,00 - 0,50 y zócalos					Art. 223 Cap. 9 Dec. 911/96
144	Plataformas debe tener un ancho total de 0,60m					Art. 224 Cap. 9 Dec. 911/96
145	Los tablonces de la plataforma deben estar trabados y amarrados					Art. 225 Cap. 9 Dec. 911/96
146	Las plataformas de mas de 2,00 m de altura deben tener barandas					Art. 226 Cap. 9 Dec.911/96
147	El espacio máximo entre muro y plataforma no debe ser mayor de 0,20 m si es mayor debe colocarse baranda a una altura de 0,70 m					Art. 227 Cap 9 Dec. 911/96
148	Montantes de andamios: verticales, dist. Max. 3,00 m, empotrad. al suelo sustentados sobre calces apropiados que eviten deslizamientos					Art. 228 Cap. 9 Dec. 911/96
	ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
149	Plataf. Susp. De equipos de izar sistema eficaz p/enclavar mov. Verticales					Art. 229 Cap. 9 dec. 911/96
150	La suspensión de andamios respetara lo relativo a: cables cadenas eslingas					Art. 230 Cap. 9 dec. 911/96
151	Resp. De tarea verifica si el andamio se encuentra en cond. de seguridad					Art. 231 Cap. 9 dec. 911/96
152	Los trabajadores deben usar arnes de seguridad, amarrado a punto fijo					Art. 232 Cap.9, dec. 911/96
	ANDAMIOS DE MADERA	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
153	Madera resistente, sin pintura, tablonces zunchados en los extremos					Art. 233 Cap. 9 Dec. 911/96
	ANDAMIOS METALICOS TUBULARES	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
154	Los elementos deben estar rígidamente unidos entre si, c/elementos esp.					Art. 235 Cap. 9 Dec. 911/96
155	Reforzados en sentido diagonal, longitudinal y transversalmente					Art. 237 Cap. 9 Dec. 911/96
156	Vinculados a una estructura fija, anclados al edificio 1 de c/ 2 montantes					Art. 238 Cap. 9 dec. 911/96
	SILLETAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
157	Asientos de 0,60 x 0,30 m con topes para evitar golpes contra el muro					Art. 239 Cap. 9 Dec. 911/96
158	La eslinga o sogas debe ser pasante, por lo menos por 4 agujeros o puntos					Art. 240 inc b) Cap. 9 dec. 911/96
159	Uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo independiente					Art. 241 Cap. 9 dec. 911/96
	CABALLETES	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
160	Dimensiones no inferiores a 0,70 m de ancho y 2,00 m de altura máximo					Art. 242 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96
	PASARELAS Y RAMPAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
161	Con algunas de sus partes a 2,00m de altura debe tener un ancho de 0,60, barandas y zócalos					Art. 244 Cap. 9 Dec. 911/96
162	Uso de listones de madera a manera de peldaños cada 0,50 m					Art. 245 Cap. 9 Dec. 911/96
	VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
163	Para operaciones c/ maquinas el personal debe estar capacitado					Art. 246 Cap. Dec. 911/96
164	Sistema de frenos luces frontales traseras y bocinas					Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96
165	Espejos retrovisores, luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible, cinturón de seguridad, marcas reflectantes					Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96
166	Rotulo visible con indicación de carga máxima					Art. 249 Cap. Dec. 911/96
167	Todos los vehículos llevaran obligatoriamente cinturón de seguridad					Art. 257 Cap. Dec. 911/96
	CAMIONES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
168	Los camiones volcadores deben tener obligatoriamente una visera					Art. 261 Cap. 9 Dec. 911/96
	HORMIGONERAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
169	Todos los engranajes, cadenas protegidos					Art. 262 cap. 9 Dec. 911/96
	APARATOS ELEVADORES Y EQUIPAMIENTOS VIALES	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
170	Personal adiestrado y capacitado.					Art. 265 Cap. 9 dec. 911/96
171	Código de señales para comunicarse, el área de desplazamiento debe ser señalizada, prohibiendo el paso de personas mientras se ejecuta la tarea					Art. 268 Cap. 9 Dec. 911/96

172	Las cargas suspendidas deben ser guiadas por sogas					Art. 271 Cap. 9 Dec. 911/96
173	Riesgo para los trabajadores en la recepción de cargas a distinto nivel					Art. 272 Cap. 9 Dec. 911/96
174	Accionamiento automático de corte cuando sobrepasa altura o carga max.					Art. 273 Cap. 9 Dec. 911/96
	CABINAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
175	Deben tener resistencia contra la caída de objetos					Art. 274 Cap. 9 Dec. 911/96
	GRUAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
176	Cuando la grúa requiera uso de apoyos no se debe operar con cargas					Art. 278 Cap. 9 Dec. 911/96
	AUTOELEVADORES	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
177	No deben circular en sup. con desniveles que comprometan su estabilidad					Art. 282 Cap. 9 Dec. 911/96
	MONTACARGAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
178	Huecos protegidos con mallas rejadas para evitar caída de personas o cosas					Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96
179	Accesos al montacargas puertas resistentes o protecciones análogas					Art. 284 Cap. 9 Dec. 911/96
	ASCENSOR Y MONTACARGAS PARA PERSONAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
180	Puertas con trabas electromecánicas					Art. 288 inc a) Cap 9 Dec. 911/96
181	Sistemas que provoquen la detención inmediata y trabado contra las guías					Art. 288 inc e) Cap Dec. 911/96
182	Indicar peso máximo y cantidad de pasajeros					Art. 288 inc f) Cap 9 Dec. 911/96
	CABLES CADENAS CUERDAS , GANCHOS Y ESLINGAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
183	Deben ser ensayados antes de iniciar la obra, o se lo destine a otro uso.					Art. 289 inc a y b) Cap 9 Dec. 911/96
184	Controles del estado con la periodicidad que indique el resp. De HYS					Art. 289 inc d) Cap 9 Dec. 911/96
185	Debe tener identificada la carga máxima					Art. 290 Cap.cap. 9 dec. 911/96
186	Todo elemento defectuoso debe cambiarse, evitar contactos con cantos vivos					Art. 292 Cap 9 dec. 911/96
	CABLES METALICOS DE USO GENERAL	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
187	No tendrán defectos visibles					Art. 293 inc c) Cap 9 Dec 911/96
188	Deben ser lubricados periódicamente					Art. 293 inc e) Cap 9 Dec 911/96
	CUERDAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
189	Se deben reemplazar las que presentan desgastes					Art. 295 Cap. 9 Dec 911/96
190	Almacenamiento no deben estar en contacto con tierra, arena, etc.					Art. 296 Cap. 9 Dec 911/96
191	No deben emplearse cuando están húmedas					Art. 298 Cap. 9 Dec 911/96
192	Uso obligatorio de la tabla de resistencia al tracción					Art. 301 Cap 9 Dec 911/96
	CADENAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
193	No deben usarse con eslabones deformados					Art. 302 Cap. 9 Dec 911/96
194	Las poleas deben ser apropiadas al tipo de cadenas					Art. 305 Cap. 9 Dec 911/96
	ESLINGAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
195	Deben mantenerse limpias y lubricadas					Art. 309 Cap. 9 Dec. 911/96
196	Deben estar protegidas de cantos vivos					Art. 311 Cap. 9 Dec. 911/96
	ESLINGAS DE FIBRA SINTETICA	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
197	No deben estar deshilachados					Art. 319 inc d) Cap. 9 Dec. 911/96
198	Debe estar identificada la capacidad de carga					Art. 321 Cap. 9 Dec. 911/96
	SOLDADURA Y CORTE A GAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
199	Protección de personal de las radiaciones con pantallas					Art. 341 Cap. 9 Dec. 911
	REGULADORES	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
200	Todos los reguladores para oxígeno u otros gases deben tener manómetro alta presión y baja presión					Art. 351 Cap. 9 Dec 911/96
	MANGUERAS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
201	Estar protegidas c/el paso de vehículos, contar con válvula de bloqueo con abrazaderas					Art. 355 Cap. 9 Dec. 311/96
	COMPRESORES	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
202	Con manómetros prot. c/ estallidos y con disposit. automáticos que impidan sobrepasar la presión máxima de trabajo y con resguardos de partes móviles					Art. 361 Cap. 9 Dec 911/96
	CILINDROS DE GASES A PRESION	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
203	Indicar contenido del cilindro en el cabezal y capuchón					Art. 362 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96
204	Provistos de válvulas con manómetros					Art. 362 inc c) Cap. 9 Dec. 911/96
205	Almacenamiento bajo estrictas condiciones de seguridad apartados y sujetos a elementos fijos					Art. 363 Cap. 9 dec 911/96
206	Los cilindros deben estar protegidos de las variaciones de temperaturas y descargas eléctricas					Art. 364 cap. 9 Dec. 911/96
207	Las conexiones a los cilindros deben tener abrazaderas					Art. 366 cap. 9 Dec. 911/96
	REGISTROS	SI	NO	NO APLICA	FECHA REGUL.	
208	¿Cumple con las disposiciones de la Resolución 415/02 Registro de Agentes Cancerígenos?					
209	¿Cumple con las disposiciones de la Resolución 497/03 Registro de PCBs?					
210	¿Cumple con las disposiciones de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores?					

PLANILLA A

LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS

La codificación aquí representada corresponde al listado de Códigos de Agentes de Riesgo normado en la Disposición G.P. y C. N° 005 de fecha de 10 de Mayo de 2005.

DESCRIPCION	SI/NO
4 AMINOBIFENILO.	
ARSENICO Y SUS COMPUESTOS.	
AMIANTO (ASBESTO).	
BENCENO.	
BENCIDINA.	
BERILIO Y SUS COMPUESTOS.	
CLOROMETIL METIL ETER, GRADO TECNICO	
EN CONJUNTO CON BIS (CLOROMETIL) ETER	
CADMIO Y COMPUESTOS.	
CLORURO DE VINILO.	
CROMO HEXAVALENTE Y SUS COMPUESTOS.	
BETA NAFTILAMINA / 2-NAFTILAMINA	
OXIDO DE ETILENO.	
GAS MOSTAZA.	
NIQUEL Y SUS COMPUESTOS.	
RADON-222 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO.	
SILICE (INHALADO EN FORMA DE CUARZO O CRISTOBALITA DE ORIGEN OCUPACIONAL)	
TALCO CONTENIENDO FIBRAS ASBESTIFORMES.	
ALQUITRANES.	
ASFALTOS.	
HOLLIN.	
ACEITES MINERALES (NO TRATADOS O LIGERAMENTE TRATADOS).	
ALCOHOL ISOPROPILICO (MANUFACTURA POR EL METODO DE LOS ACIDOS FUERTES)	
AURAMINA, MANUFACTURA DE	
HEMATITA, MINERIA DE PROFUNDIDAD CON EXPOSICIÓN AL RADON	
MAGENTA, MANUFACTURA DE	

PLANILLA B

DIFENIL POLICLORADOS

Marcas Registradas y Sinónimos

Difenilos Policlorados	SI / NO
Aceclor	
Adkarel	
ALC	
Apirolio	
Apirorlio	
Arochlor	
Arochlors	
Aroclor	
Aroclors	
Arubren	
Asbestol	
ASK	
Askael	
Askarel	
Auxol	
Bakola	
Biphenyl, chlorinated	
Chlophen	
Chloretol	
Chlorextol	
Chlorinated biphenyl	
Chlorinated diphenyl	
Chlorinol	
Chlorobiphenyl	
Chlorodiphenyl	
Chlorphen	

Difenilos Policlorados	SI / NO
Chorextol	
Chorinol	
Chorinol	
Clophen	
Clophenharz	
Cloresil	
Clorinal	
Clorphen	
Decachlorodiphenyl	
Delor	
Delorene	
Diaclor	
Dicolor	
Diconal	
Diphenyl, chlorinated	
DK	
Duconal	
Dykanol	
Educarel	
EEC-18	
Elaol	
Electrophenyl	
Elemex	
Elinol	
Eucarel	
Fenchlor	

Difenilos Policlorados	SI / NO
Fenclor	
Fenocloro	
Gilotherm	
Hydol	
Hyrol	
Hyvol	
Inclor	
Inerteen	
Inertenn	
Kanechlor	
Kaneclor	
Kennechlor	
Kenneclor	
Leromoll	
Magvar	
MCS 1489	
Montar	
Nepolin	
No-Flamol	
NoFlamol	
Non-Flamol	
Olex-sf-d	
Orophene	
PCB	
PCB's	
PCBs	

Difenilos Policlorados	SI / NO
Pheaochlor	
Phenochlor	
Phenoclor	
Plastivar	
Polychlorinated biphenyl	
Polychlorinated biphenyls	
Polychlorinated diphenyl	
Polychlorinated diphenyls	
Polychlorobiphenyl	
Polychlorodiphenyl	
Prodelec	

Difenilos Policlorados	SI / NO
Pydraul	
Pyraclor	
Pyralene	
Pyranol	
Pyroclor	
Pyronol	
Saf-T-Kuhl	
Saf-T-Kohl	
Santosol	
Santotherm	
Santotherm	

Difenilos Policlorados	SI / NO
Santovac	
Solvol	
Sorol	
Soval	
Sovol	
Sovtol	
Terphenychlore	
Therminol	
Therminol	
Turbinol	

PLANILLA C

SUSTANCIAS QUIMICAS A DECLARAR

(*) Nota: Cantidad umbral: designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por la legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores.

La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento.

Las cantidades umbrales son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.

SUSTANCIA	Cantidad umbral (toneladas)	SI / NO
Nitrato de amonio	350	
Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus sales	1	
Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus sales	0,1	
Bromo	20	
Cloro	10	
Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel)	1	
Etilenimina	10	
Flúor	10	
Formaldehido (concentración ³ 90 por 100)	5	
Hidrógeno	5	
Acido clorhídrico (gas licuado)	25	
Alquillos de plomo	5	
Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural	50	
Acetileno	5	
Oxido de etileno	5	
Oxido de propileno	5	
Metanol	500	
4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta	0,01	
Isocianato de metilo	0,15	
Oxígeno	200	
Diisocianato de tolueno	10	
Dicloruro de carbonilo (fosgeno)	0,3	
Trihidruro de arsénico (arsina)	0,2	
Trihidruro de fósforo (fosfina)	0,2	
Dicloruro de azufre	1	
Trióxido de azufre	15	
Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD. [ver nota 1]	0,001	
Las siguientes sustancias cancerígenas: 4. Aminodifenilo y-o sus sales, Bencidina y-o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y-o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona.	0,001	
Naftas y otros cortes livianos	5.000	

INTERACCION

CÓDIGO
0008-6

CONTRATO N°

DATOS DE LA EMPRESA										
Razón Social						CUIT				
Domicilio	Calle y N°									
	Localidad									
Act. Productiva Real						Pcia.				
						C.I.I.U.				
					Cant. Personal					

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO RELEVADO						
Domicilio	Calle y N°			Pcia.		
	Localidad			C.P.	Tel.	
Act. Productiva Real				E-mail		
				Dotación Total de Personal Ocupado		
Cantidad de personal				Personal de Producción		
				Cant. con Posible Contacto con Agentes de Riesgo		
Observaciones						

Por medio del presente formulario "Planilla de Relevamiento de Agentes de Riesgos", se asesora al empleador en la identificación de los agentes de riesgo capaces de producir enfermedades profesionales, conforme a lo establecido por la Ley de Riesgos del Trabajo y su normativa complementaria.

La identificación que el empleador realiza de los agentes de riesgo a los que puedan estar expuestos sus dependientes, tiene por objetivo el determinar los exámenes médicos periódicos que deberán ser realizados a aquellos, con carácter obligatorio, conforme a las disposiciones y con la periodicidad establecida en la Ley de Riesgos del Trabajo y su normativa complementaria.

El empleador declara bajo juramento que los datos aquí consignados, corresponden a los agentes de riesgo existentes en el establecimiento, como así también a los únicos trabajadores expuestos, conforme las tareas desarrolladas por cada uno de ellos.

El empleador deberá actualizar la nómina del personal contratado y los agentes de riesgo a los que puedan verse expuestos sus dependientes. Realizada la actualización el empleador deberá comunicarla en forma inmediata y fehaciente a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, mediante la remisión del presente Formulario a tal efecto.

Asimismo esta información deberá ser remitida al Departamento de Exámenes Médicos Periódicos cada vez que fuera requerida por dicho Departamento.

En el supuesto de que Ud. encuentre alguna dificultad para llevar a cabo lo solicitado, esta Aseguradora de Riesgos de Trabajo le brindará el asesoramiento necesario, ofreciéndole la asistencia técnica de sus profesionales en Higiene y Seguridad y en Medicina del Trabajo para cumplir con el requerido, a cuyo efecto podrá contactarse con el Departamento de Prevención a los teléfonos (011)5354-6800 o a las líneas gratuitas 0800-266-0055 / 0800-266-0057 (desde el interior).

Solicitamos tenga a bien remitir el presente formulario debidamente completado, en el plazo de quince (15) días hábiles desde su recepción y le recordamos que en atención al carácter obligatorio de la realización de exámenes médicos periódicos al personal expuesto- el incumplimiento a la presente solicitud nos obligará a efectuar la pertinente denuncia ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Nota: Ver instructivo al dorso

Fecha Firma y sello del responsable de la empresa

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO

HOJA 1 - ENCABEZADO VERTICAL

Contrato N°: número de contrato de afiliación a esta ART.

HOJA 1 - DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: debe coincidir con la que figura en el formulario 931 de la AFIP.

Domicilio: completar con el domicilio legal, incluyendo Calle y N°, Localidad, Provincia.

CIU: es el código de actividad que figura en el contrato con esta ART.

Actividad Productiva Real: se refiere a la actividad que realiza la Razón Social.

Cantidad de Personal: completar con la cantidad total del personal de la empresa.

HOJA 1 - DATOS DEL ESTABLECIMIENTO RELEVADO

Domicilio: completar con el domicilio real, incluyendo Calle y N°, Localidad, Provincia, Código Postal y Teléfono.

N° de Ubicación: dato a completar por la ART.

E-mail: completar con la dirección de correo electrónico a la que considere conveniente que utilicemos como vía de comunicación.

Cantidad de Personal: completar con la cantidad total del personal que trabaja en el establecimiento. Considerar como Personal de Producción a todo aquel que realiza tareas distintas a las administrativas.

Observaciones: se completará en el caso de que corresponda, con la leyenda: "no existe personal expuesto a agentes de riesgo en este establecimiento". En este caso, se cruzarán con una línea oblicua las hojas 2 y 3.

HOJA 2 - PERSONAL

Apellido y Nombres: completar con Apellido y Nombre de cada trabajador que trabaje en el establecimiento, que considere que esté expuesto a alguno de los agentes de riesgo detallados en la hoja 4.

CUIL: número de CUIL de cada trabajador.

Tarea o Puesto: expresar con detalle qué tarea realiza el trabajador, por ejemplo: "operador balancín" o "chofer de autoelevador", evitando términos generales como: "operario", "peón", "chofer", etc.

Sector: mencionar el sector habitual de la empresa donde el trabajador desarrolla su actividad productiva.

Fecha de Ingreso: fecha de ingreso de cada trabajador.

Fecha de Nacimiento: fecha de nacimiento de cada trabajador.

CIUO: dato a completar por la ART.

HOJA 3 - PERSONAL

Apellido y Nombres: completar nuevamente con los enunciados en la hoja 2.

Agentes de Riesgo: transcribir el código del ó los agentes de riesgo al que esté expuesto cada trabajador, que figuran en la columna ESOP de la hoja 4 (colocar un código por casillero).

Fecha de Inicio Exposición: es la fecha en que el trabajador inició sus tareas en el puesto de trabajo mencionado en la hoja 2.

Hs: promedio de horas por día en que el trabajador se halla expuesto al agente de riesgo indicado.

Nota: en el caso de que un mismo trabajador esté expuesto a más de un agente de riesgo, con promedio de horas de exposición diferentes (por ejemplo, promedio de 6 horas de exposición a 40160, promedio de 2 horas de exposición a 90001) se completarán todos los datos en un renglón para el agente de riesgo 40160, y en el renglón subsiguiente se completarán nuevamente todos los datos para el agente 90001.

08

AGENTES DE RIESGO PARA EXÁMENES PERIÓDICOS

INTERACCION

CÓDIGO
0008-6

CONTRATO N°

CÓDIGO

AGENTES DE RIESGO PARA EXÁMENES

Personal

Apellido y Nombres	Agentes de Riesgo	Fecha inicio exposición	Hs

Firma y sello del responsable de la empresa

REPRESENTACION GREMIAL

EN CASO DE CONTAR CON DELEGADOS GREMIALES INDIQUE EL N° DE LEGAJO CONFORME A LA INSCRIPCIONE EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
<http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/Entidades.asp>

N° LEGAJO DEL GREMIO	NOMBRE DEL GREMIO

EN EL CASO DE ENCOMENDAR TAREAS A CONTRATISTAS, INDICAR EL N° DE CUIT DEL O LOS MISMOS.

CUIT N°	CUIT N°

DATOS DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE

CARGO
H = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo
M = Profesional de Medicina Laboral
R = Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Hig. y Seg. o Medicina Laboral.

REPRESENTACION
REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
GERENTE GENERAL
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRADOR GENERAL
OTRO

DATOS LABORALES DEL PROFESIONAL Y/O RESPONSABLE DEL FORMULARIO

Ord	CUIT/CUIL/CUIP	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO H / M / R	PROPIO/ CONTRATADO
1				
2				
3				
4				
5				

Ord	TITULO HABILITANTE	N°MATRICULA	ENTIDAD QUE OTORGO TITULO
1			
2			
3			
4			
5			

RESPONSABILIDAD

El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. Las presentes firmas rubrican los datos de los siguientes formularios: ANEXO 1-Formulario Decreto 911/96 (Para la Actividad de la construcción), Planillas A, B, C Formulario 08 Relevamiento de Agentes de Riesgo y Planilla Representación gremial, Contratistas y Firmas de Responsables de la confección de lo anterior.

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE
DE LOS DATOS DECLARADOS

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE
HIGIENE Y SEGURIDAD